

Ref:
Identificació:

Correcte: **OK** / Incorrecte: **X** / No existeix: **NE**

1.1.1. ITINERARI DE VIANANTS ADAPTAT	
Amplada lliure min. 0,80 m. i alçada lliure obstacles 2,10 m.	
Canvis direcció amplada lliure pas inscripció cercle $d = 1,50$ m	
No inclou cap escala ni graó aïllat	
El pendent longitudinal no supera el 8%	
Paviment dur, no lliscant sense reguixos diferents als del gravat de les peces. Pendent transversal $\leq 2\%$	
Elements d'urbanització i mobiliari del itinerari adaptats	

1.1.2. ITINERARI MIXT VIANANTS I VEHICLES	
Amplada lliure min. 3,00 m. i alçada lliure obstacles 3,00 m.	
Espai gir vehicle permès per un radi min. 6,50 m. respecte eix itinerari.	
No inclou cap escala ni graó aïllat.	
Paviment dur no lliscant sense reguixos diferents als del gravat de les peces. Pendent transversal $\leq 2\%$	
Elements d'urbanització i mobiliari del itinerari adaptats	

1.2.1. PAVIMENTS EN ESPAIS D'ÚS PÚBLIC	
El paviment es dur, no lliscant i sense reguixos diferents al gravat de les peces en parcs i jardins. S'admet paviment de terres compactades amb un 90% PM.	
Textura diferent als passos de vianants	
Reixes i registres enrasats amb el paviment	
Obertures de reixes tenen una dimensió que permet la inscripció d'un cercle de 3 cm. diàmetre màxim.	
Disposició de l'enreixat de manera que no i puguin ensopegar persones amb bastó o cadira de rodes.	

1.2.2. GUALS ADAPTATS	
Amplada lliure min. 1,20 m.	
Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45 graus	
Pendent màx. gual, longitudinal 12 % transversal 2 %	
Senyalitzat amb paviment de textura diferenciada	
Pendents guals entrada i sortida vehicles respectaran anteriors	

1.2.3. PASSOS DE VIANANTS ADAPTATS	
Salvar desnivell vorera i alçada amb gual de vianants adaptat	
Si el pas es travessa en dos temps, amb parada intermèdia, la Illeta tindrà una long $\geq 1,50$ i amplada igual al pas de vianants	
Illot amb long $\leq 4,00$ m $\rightarrow$ seu paviment enrasat amb calçada	
Illot intermedi de calçada rodada retallat i rebaixat al mateix nivell tindrà paviment diferent al de la calçada	

1.2.4. ESCALES ADAPTADES	
Amplada útil de pas mínima d'1,20 m.	
Graons estesa de 30 cm min i alçada 16 cm màx.	
Esgales de projecció corba o no recta $\rightarrow$ estesa de 30 cm min comptada a 40 cm de cara interior	
Màxim 12 graons seguits sense replà intermedi	
Replà intermedi llargada $\geq 1,20$ en el sentit de marxa	
Estesa acabada amb material no lliscant sense discontinuïtat en la unió amb l'alçada.	
Passamans $h = 0,90-0,95$ m en replans i $0,80-0,85$ m en el tram de graons. Disseny anatómic que permeti adaptar la mà, separat del parament vertical ≥ 4 cm i prolongat $\geq 0,30$ m dels extrems.	
Inici i final d'escala senyalitzat amb paviment diferenciat de la resta. Nivell d'il·luminació nocturna 10 lux. min.	
Espai existent sota l'escala ha d'estar protegit de forma que eviti possibles accidents a persones amb visió parcial o ceguesa	

1.2.5. RAMPES ADAPTADES	
Amplada útil de pas 0,90 m. min.	
Pendents longitudinals: - Tram ≤ 3 m llargada 12 % (recomanat 10%) - Tram 3 a 10 m llargada 10% (recomanada 8%) - Tram ≥ 10 m llargada 8 % (recomanada 6 %)	
Pendent transversal permesa 2 % màxim	
Paviment dur, no lliscant, sense reguixos diferents als propis del gravat de les peces	
Llargada de tram $\leq 20,00$ m i replà intermig unió trams diferent pendent	
Replà intermig longitud $\geq 1,50$ en direcció de la circulació	
Replà al inici i al final de rampa l $\geq 1,50$ m direcció circulació	
Element protecció longitudinal $h = 10$ cm per sobre paviment si entre la rampa i la zona adjacent hi ha un desnivell $\geq 0,20$ m	
Barana a ambdós costats $h \rightarrow 0,90 - 0,95$ m amb passamà de disseny anatómic separat 4 cm min. de la paret	
Inici i final de rampa senyalitzat amb paviment diferent de la resta amb un nivell d'il·luminació min de 10 lux.	

1.2.7. APARCAMENTS ADAPTATS	
Dimensió min 3,30 x 4,50 m en bateria i 2,00 x 4,50 m en filera	
Espai d'apropament que pot ser compartit i que permet la inscripció d'un cercle de $d \geq 1,50$ m davant la porta del conductor. Aquest espai ha d'estar comunicat amb un itinerari de vianants adaptat.	
La plaça d'aparcament i accés es senyalitzaran conjuntament amb el símbol d'accessibilitat a terra i un senyal vertical en lloc visible.. "reservat a persones amb mobilitat reduïda"	

1.2.8. SERVEIS HIGIÈNICS ADAPTATS	
Porta d'amplada min. 0,80 m amb obertura cap a l'exterior	
Etre 0 m i 0,70 m d'alçada respecta el terra, hi ha un espai lliure de gir i de maniobra d'1,50 m. de diàmetre com a mínim.	
L'espai d'apropament lateral al wàter i frontal al rentamans té una amplada min. de 0,80 m.	
El rentamans no ha de tenir pedestal ni mobiliari inferior que dificulti l'apropament de persones amb cadira de rodes	
Barres de suport a una alçada entre 0,70 m. i 0,75 m. per sobre el terra. La barra situada al costat de l'espai d'apropament ha de ser batent.	
Els miralls tenen col·locat el cantell inferior a una alçada màxima de 0,90 m.	
Tots els accessoris i mecanismes estaran a una alçada no superior a 1,40 m. i no inferior a 0,40 m.	
Les aixetes i les manetes de les portes s'accionaran mitjançant mecanismes de pressió o palanca	
El paviment ha de ser NO lliscant.	
Indicadors de serveis d'homes o dones permetran la lectura tàtil, amb la senyalització "homes-dones" sobre la maneta (H-D) en alt relleu	