

Annex 3

QUADRE COMPARATIU PARÀMETRES DE REFERÈNCIA

3.1 EDIFICIS PÚBLICS

- Decret 135/1995 promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
- CTE DB-SUA 9
- Norma UNE

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	Deambulació	Aprehensió	Localització	Comunicació	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
ITINERARI EXTERIOR								
Almenys un itinerari de vianants accessible que comuniqui amb l'interior de l'edifici	D				SI	SI	SI	
Amplada mínima de pas lliure d'obstacles	D				a lliure 90 cm mixt = 300 cm	≥ 120 cm (*)	150 cm.	(*) Escanyament puntual a ≥ 100 cm l ≤ 50 cm separació a forats de pas o canvi direcció ≥ 65 cm
Alçada mínima de pas lliure d'obstacles	D				210 cm mixt = 300 cm (*)	***	300 cm	(*) vianant i vehicles
Canvis de direcció (ample lliure pas vianants i gir vehicles)	D				inscripció cercle Ø 150 cm r ≥ 6,50 m.	***	***	
Pendent longitudinal màxim	D				≤ 8 %	≤ 4% (*)	6%	(*) o condició rampa accessible
Pendent transversal màxim	D				2%	≤ 2 %	2%	
Ressalts o enfondits	D				***	NO	***	
Graons aïllats o escales	D				NO	NO	NO	
Alçada màxima de vorades	D				***	***	***	
Guals de vehicles sense envair recorregut de vianants	D				SI	***	SI	
Paviment dur, estable i sense peces soltes	D				SI	SI	SI	
Paviment amb textura diferenciada (*)	D				SI	***	***	(*) per poder detectar els passos de vianants
Reixes i registres (*)	D				Enrasats amb paviment. Obertures reixes Ø ≤ 3 cm	***	***	(*) Disposició enreixat que no puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes.
Comunicació amb transport públic accessible	D				SI	***	***	

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	D	A	L	C	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
APARCAMENT RESERVAT -adaptat -								
Places d'aparcament reservades per a vehicles que transportin PMR	D				10 a 70 places; 1 plaça adaptada. 71 a 100; 2 101 a 150; 3 151 a 200; 4 Cada 200 places; 1 Mes de 1000;10 places adaptades.	Aparcament sup. ≥ 100 m2 1plaça aparcament - Residencial públic: per c/ allotjament accessible. - Aparcament públic:per c/ 33 o fracció. - Altres usos: per c/ 50 aparcament o fracció fins 200 places i 1 plaça més per c/ 100 places addicionals	Almenys 1 al car- rer quan no disposi de garatge	
Places situades pròximes a les entrades accessibles	D				SI	SI (*)	SI	(*) comunicada amb un itinerari accessible
Dimensions mínimes de la plaça	D				bateria:220x450cm Filera: 220x450cm	***	bateria:220x450cm Filera: 200x450cm	
Senyalització horitzontal a la plaça d'aparcament (*)			L		SIA	***	Superfície blava, SIA o ambdós	
Senyalització vertical de la plaça d'aparcament			L		Senyal vertical: Símbol SIA. "reservat a persones amb mobilitat reduïda"	***	Senyal vertical: Símbol SIA. "reservat a persones amb mobilitat reduïda"	
Espai d'apropament a cada plaça (pot ser compartit) (*)	D				a = 90 cm Inscripció cercle $\varnothing$ 150 cm davant la porta del conductor	Plaça en bateria, apropament lateral ≥ 120 cm Plaça en línia, apropament posterior ≥ 300 cm	100 x 450 cm	(*) Aparcaments en bateria aquest espai pot coincidir 20 cm màxim amb amplada de plaça

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	Deambulació	Aprensió	Localització	Comunicació	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
ACCESSOS								
Desnivell màxim sense rampa a l'entrada de l'edifici	D				≤ 2 cm amb canto arrodonit o aixamfranat a 45° màxim	No s'admeten graons (*)	≤ 2 cm	(*) rampa accessible o ascensor accessible
Vestíbul que faciliti la orientació de l'usuari	D				***	***	SI	
Àrea de maniobra mínima al vestíbul	D				Ø 150 cm	***	Ø 150 cm	
ITINERARIS INTERIORS								
Ample mínim de pas a passadissos	D				90 cm	zones comuns edificis habitatges ≥ 120 cm s'admet 110 m (*)	120 cm	(*) Escanyament puntual a ≥ 100 cm l ≤ 50 cm separació a forats de pas o canvi direcció ≥ 65 cm
Alçada mínima de pas lliure d'obstacles	D				210 cm	***	220 cm	
Desnivells en general	D				Cap graó aïllat ni escala	No s'admeten graons	Trams horitzontals es salvaran amb rampa	
Espai lliure de gir i canvis de direcció	D				Gir: Ø 150 cm Canvi direcció: Ø120 cm	Ø 150 cm (*)	Ø 150 cm	(*) vestíbul entrada, porta i fondo de passadís l > 10m.
Franja de senyalització fins punt de trucada accessible o fins punt d'atenció accessible	D				***	Color contrastat amb paviment. Relleu 3 ± 1 mm a interiors i 5 ± 1 mm a exteriors. A = 40 cm.i (*)	***	(*) acanaladura paral·lela a la direcció de la marxa
Amplada mínima de pas lliure a les sortides d'emergència (*)	D				100 cm	100 cm	100 cm	(*) CTE DB-SI
PAVIMENTS								
Característiques	D				NO lliscant	Resistents a la deformació (*)	Antilliscant i sense brillantor que ocasioni enlluernament	(*) catifes i moquetes encastats o fixats al terra
Diferenciacions per avís i localització d'elements de risc	D				***	***	SI	
Ressalts, vores o forats que puguin ocasionar ensopegades	D				***	NO	NO	
Alfombres enrasades amb el paviment	D				***	***	SI	

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	D	A	L	C	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
PORTES								
Amplada mínima de porta o una de les fulles a portes dobles	D				≥ 80 cm	≥ 80 cm (*)	80 cm	(*) amplada reduïda pel gruix porta ≥ 78 cm
Alçada mínima de porta	D				≥ 200 cm	***	***	
Espai lliure de maniobra a ambdós costats porta	D				Ø 150 cm	Ø 120 cm	Ø 120 cm	
Distància mecanisme obertura fins racó		A			***	≥ 30 cm	***	
Força d'obertura portes sortida		A			***	≤ 25 N (*)	***	(*) ≤ 65 N si es resistent al foc
Mecanismes d'obertura i accionament de tiradors		A			Pressió o palanca	80 > h < 120 cm a pressió o palanca maniobrables amb una sola mà o automàtics	Pressió o palanca Disseny: ergonòmic, forma arrodonida sense arestes, long. min. 15 cm.	
PORTES DE VIDRE								
Portes amb vidre que no sigui de seguretat			L		Sòcol inferior min. 30 cm alçada. Franja horitzontal min 5 cm ample a 150 cm de terra i marcat contrast de color	***	Sòcol inferior min. 35 cm alçada. Franja horitzontal 3 a 5 cm ample situada h1 = 85-110 cm i h2 = 150-170 cm de terra i marcat contrast de color	
Protecció anti-ajupides i avís acústic-lluminós a portes automàtiques corredisses		A			***	***	SI	

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	Deambulació	Aprehensió	Localització	Comunicació	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
ESCALES								
Amplada mínima	D				≥ 100 cm	80 a 140 cm segons ocupació i tipus edifici (*)	110-180 cm en funció del trànsit	(*) Secció SI 3 del DB-SI (min taula 4.1 SUA 1)
Directriu tram escala	D				Recta o lleugera corba	Rectes, corbes o mixtes (*)	Recta o lleugera corba	(*) Excepte hospitals i centres ensenyament.
Paviment antilliscant, tant en sec com en mulat	D				SI	SI	SI	
Passamà a ambdós costats		A			SI	SI (*)	SI	(*) Quan a ≥ 120 cm
Altura del passamà (mesurada des de la bora de cada graó) i altres condicions		A			90-95 / 80-85 cm. Ferm i fàcil d'agafar. Separació ≥ 4 cm del parament. Sistema subjecció no interferirà el pas continu de la mà.	(*) 90-110 cm. Ferm i fàcil d'agafar. Separació ≥ 4 cm del parament. Sistema subjecció no interferirà el pas continu de la mà.	90 - 105 cm	(*) h = 65-75 cm escoles infantils
Passamans continus a tot el recorregut (*)		A			SI	SI - edif. sense ascensor a un costat. Edif sanitaris ambdós costats	SI	(*) Perllongats 30 cm min. més enllà dels extrems a l'acabament d'escala.
Passamà central tram escala		A			***	a ≥ 400 cm	a ≥ 400 cm	

Replans intermedis	D				$L \geq 120$ cm	$L \geq 100$ cm	$L \geq 120$ cm	
Mesura dels graons (*)	D				Estesa ≥ 30 cm Alçària ≤ 16 cm Escales amb projecció en planta no recta, la dimensió mínima d'extensió de 30 cm a 40 cm de la part interior	Estesa ≥ 29 cm Alçària $\leq 17,5$ cm Escales amb projecció en planta no recta, la dimensió mínima d'extensió de 28 cm a 50 cm de la part interior	Estesa: 28 - 32 cm Alçària: 13 - 18,5 cm	(*) Estesa NO presenta discontinuïtats on s'uneix amb l'alçària. CTE: $540\text{mm} \leq 2C + H \leq 700\text{mm}$
Nombre màxim de graons per tram	D				12	(*) altura màx. tram 225 cm ús públic o edif sense ascensor. $H \leq 320$ cm altres casos	10	(*) 3 graons mínim h total a salvar $\leq 2,25$ m (idem. que RD 141/2012)
Il·luminació continua sense zones fosques			L		≥ 10 lux (escala exterior durant la nit)	(*) ≥ 20 lux ext. 100 lux int.	SI	(*) SUA 4
Franja de senyalització a embarcament i desembarcament d'escala	D				***	Color contrastat amb paviment. Relleu 3 ± 1 mm a interiors i 5 ± 1 mm a exteriors. L = 80 cm A = itinerari (*)	***	(*) acanaladura perpendicular a l'eix de l'escala
Senyalització a la vora dels graons			L		***	***	SI	
Protecció d'espais inferiors de l'escala, d'altura inferior a 210 cm			L		SI (*)	***	***	(*) escales exteriors

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	D	A	L	C	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
RAMPES -- accessibles --								
Amplada mínima	D				≥ 90 cm	(*) 120cm min	105 - 180 cm	(*) Establert apartats 3 i 4 CTE DB -(segons indicat per escales)
Pendent màxim	D				L < 3 m 12% L 3 a 10 m 10% L > 10 m 8 %	L < 3 m 10 % L < 6 m 8 % L > 6 m 6 %	8%	
Llargada de tram sense replà (projecció horitzontal)	D				≤ 20 m (*)	≤ 9 m access ≤ 15 m altres	≤ 9 m	(*) En unió de trams de diferent pendent es col·lo- quen replans intermedis L ≥ 150 cm.
Pendent transversal màxim	D				2%	2% (*)	***	(*) Rampes adaptades
Directriu recta o lleugerament corba	D				***	***	SI	
Espai lliure inici i final de rampa	D				Ø 150 cm	Ø 120 cm	Ø 150 cm	
Paviment antilliscant, tant en sec com en mullat	D				SI	***	SI	
Dimensió mínima de sòcol a rampa	D				h ≥ 10 cm	h ≥ 10 cm	h ≥ 10 cm	
Barana lateral		A			Ambdós costats	Mín. 1 costat (*) 2 costats (**)	Ambdós costats	(*) si h ≥ 55 cm i p ≥ 6% (**) si h ≥ 18,5 cm i p ≥ 6%
Altura de col·locació dels passamans		A			90-95 cm. Disseny anatòmic Ø 3-5 cm. Separació ≥ 4 cm del parament. El punt d'inflexió del passamà ha de coincidir amb l'inici del tram d'escala	(*) 90-110 cm. Ferm i fàcil d'agafar. Separació ≥ 4 cm del parament. Sistema subjecció no interferirà el pas continu de la mà.	90cm <h1< 105cm 70cm <h2< 75cm	(*) 65-75 cm Rampes per usuaris cadira rodes i/o nens
Passamans continu a tot el recorregut		A			SI	SI (*)	SI	(*) prolongació 30 cm c/ extrem si L rampa ≥ 3 m.
Il·luminació continua sense zones fosques			L		***	***	SI	
Franja de senyalització a replans, embarcament i desemarcament de la rampa	D				***	Color contrastat amb paviment. Relleu 3 ± 1 mm a interiors i 5 ± 1 mm a exteriors. L = 80 cm A = itinerari (*)	***	(*) acanaladura perpendi- cular a l'eix de la rampa.
Longitud mínima de replans intermedis (*)	D				150 cm	150 cm	150 cm	(*) Amplada de rampa
Protecció d'espais inferiors de la rampa, d'altura inferior a 210 cm			L		SI	SI	SI	

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	Deambulació	Aprehensió	Localització	Comunicació	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
ASCENSORS - UNE EN 81-70:2004								
Profunditat mínima de cabina en el sentit d'accés	D				140 cm	(*) 140 cm	140 cm	(*) Edificis superfície en planta > 1.000 m2
Amplada mínima de cabina	D				110 cm	(*) 110 cm	110 cm	
Edificis superfície útil ≤ 1.000 m2	D				***	125 x 100 cm 140 x 140 cm	***	a) una o dues portes enfrontades b) dues portes en angle
Edificis superfície útil > 1.000 m2	D				***	140 x 110 cm 140 x 140 cm	***	a) una o dues portes enfrontades b) dues portes en angle
Portes cabina i recinte (*)	D				a ≥ 80 cm	a ≥ 80 cm	a ≥ 80 cm	(*) automàtiques
Obertura de portes de recinte i cabina	D				Automàtica	***	***	
Espai lliure davant les portes de recinte	D				Ø 150 cm	Ø 150 cm	***	
Senyalització d'obertura i tancament de portes				CO	Sistema lluminós i acústic	Sistema lluminós i acústic	Sistema lluminós i acústic	
Botoneres (*)		A			h = 100 - 140 cm	***	h = 90 - 120 cm	(*) Numeració en Braille o en alt relleu
Paviment de cabina	D				***	***	Antilliscant, dur i fix	
Passamans		A			h = 90 - 95 cm Disseny anatòmic: 3 - 5 cm. d ≥ 4 cm de paret vertical	***	Almenys a un dels paraments de cabina h = 90 cm ± 2,5 cm	
Senyalització en planta				CO	Al costat de porta, núm. planta en alt relleu, grandària min. de 10x10 cm i h = 140 cm des de terra	***	***	
Mecanismes elevadors i altres ajuts tècnics per salvar petits desnivells (homologats)	D				SI	SI	SI	
Ascensor emergència DB SI taula 4.1 i annex SI-A terminologia	D				***	alçada vacuació(*) 28 m	***	(*) 15 m zones hospitalització i tractament intensiu

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	D	A	L	C	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
SERVEIS HIGIÈNICS								
Comunicat amb un itinerari accessible	D				***	SI	***	
Reserva	D				1 cabina per cada bateria de serveis	1 servei per c/ 10 uds o fracció d'inodor (*)	***	(*) les cabines poden ser d'ús compartit per ambdós sexes.
Portes	D				a ≥ 80 cm obertura exterior o corredisses	≥ 80 cm. Obertura exterior o corredisses (*)	80 cm	(*) amplada reduïda pel gruix porta ≥ 78 cm
Espai lliure de gir i maniobra	D				Ø 150 cm	Ø 150 cm	Ø 150 cm a 30 cm de terra i 120 cm fins sostre	
Bàter. Espai de transferència lateral (*)	D				80 cm	amplada ≥ 80 cm fondària ≥ 75 cm	80 cm	(*) ús públic espai de transferència a ambdós costats
Dutxa. Espai de transferència lateral (*)					80 cm	amplada ≥ 80 cm	80 cm	(*) Saient abatible 40x40 cm h = 45-50 cm
Urinari	D				***	(*) Altura bora 30 - 40 cm	***	(*) 1 a aquesta alçada quan i hagi més de 5 unts.
Lavabo. (espai apropament) (*)	D				ample ≥ 80 cm altura = 70 cm	ample ≥ 70 cm altura cara superior ≤ 85 cm fondària ≥ 50 cm	ample ≥ 68 cm fondària ≥ 25 cm	(*) sense pedestal ni mobiliari inferior

Barres de suport (*)		A			Altura 70 - 75 cm	Fàcil d'agafar. Ø 30-40 mm. Separada paret 45-55 mm. Resistència 1kN. Altura 70 - 75 cm. L ≥ 70 cm. Separació entre barres 65-70 cm.	bàter: 2 barres abatibles h = 75 cm. Distància entre eixos 65 i 70 cm	(*) Diferenciats cromàticament de l'entorn
Alçada d'accessoris i mecanismes		A			40 - 140 cm	70 - 120 cm	70 - 120 cm	
Accionament de mecanismes (*)		A			Pressió o palanca	Fàcil accionament; puny tan- cat, colze i una mà o auto- màtics. Descàrrega vàter a pressió o palanca.	Aixetes mono-co- mandament dist. màx. 45 cm accionament descàrrega cis- terna vàter adient a persones amb dificultat de mobi- lilitat a extremitats superiors	(*) a) Contrast cromàtic respecte l'entorn b) NO admès acciona- ment per gir i palanca c) NO admès l·luminació amb temporitzador a aseos i vestidors
Ubicació de mirall		A			Aresta inferior mirall h = 90 cm	Aresta inferior mirall h ≤ 90 cm (*)	Aresta inferior mirall h = 90 cm	(*) reclinat almenys 10º sobre la vertical
Paviment	D				Antilliscant en sec i mullat	(*) Antilliscant classe 2 35 < Rd ≤ 45	Antilliscant en sec i mullat. Reixetes i desguassos enra- sats D = 8 mm	(*) CTE DB SUA 1 segu- retat davant el risc de caigudes
Senyalització (*)			L		Permetrà lectura tàctil, amb senyalització "homes-dones" sobre el tirador, amb lletres "H" i "D" en alt relleu	símbol SIA complemen- tat amb fletxa direccio- nal. Pictograma alt relleu h = 0,80-1,20 m. (*)	***	(*) montant dret de la porta sentit entrada.

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	D	A	L	C	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
SALES D'ÚS PÚBLIC								
SALES DE TREBALL								
Paviment	D				***	(*) Antilliscant classe 1 15 < Rd ≤ 35	Antilliscant i sense brillantor que ocasioni enlluernament	(*) CTE DB SUA 1 seguretat davant el risc de caigudes
Espai lliure de gir i maniobra	D				Ø 150 cm	***	Ø 150 cm	
Amplada mínima de circulació	D				120 cm	***	120 cm	
Canvis de nivell	D				amb rampes	***	amb rampes	
Atansament i accionament d'elements		A			≤ 120 cm	***	≤ 120 cm	
Mobiliari adaptat		A			SI	***	SI	
SALES POLIVALENTS, D'ACTES I JUNTES								
Paviment	D				***	Antilliscant	Antilliscant i sense brillantor que ocasioni enlluernament	
Espai lliure de gir i maniobra	D				Ø 150 cm	***	Ø 150 cm	
Amplada mínima de circulació	D				120 cm	***	120 cm	
Canvis de nivell	D				amb rampes	***	amb rampes	
Atansament i accionament d'elements		A			≤ 120 cm	***	≤ 120 cm	
Mobiliari adaptat		A			SI	***	SI	
Places d'espectador reservades per a persones amb limitacions	D				Dimensions ample x llarg 80 x 120 cm	a) 1 plaça per cada 100 places o fracció. b) espais de més 50 seients fixos (activitat component auditiva), 1 plaça per persona amb discapacitat auditiva per c/ 50 places o fracció c) zones d'espera amb seients fixos 1 plaça reservada per c/ 100 seients o fracció	Dimensions ample x llarg 80 x 120 cm A locals d'espectacles, aules, sales de projeccions i teatres; reserva d'espai senyalitzat: 1. per persones amb mobilitat reduïda, pròxims a accessos i passadís (120 cm ample) 2. zones específiques per persones amb deficiència auditiva o visual, on aquestes deficiències es redueixin i dotades de mobiliari adequat a persones esquerranes	

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	Deambulació	Aprehensió	Localització	Comunicació	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres reco- manats
ACÚSTICA								
Màxim nivell de soroll a l'exterior				CO	***	***	80 dB	
Màxim nivell de soroll a tendes				CO	***	***	65 dB	
Màxim nivell de soroll a oficines d'atenció al públic				CO	***	***	55 dB	
Màxim nivell de soroll a despatxos				CO	***	***	40 dB	
Màxim nivell de soroll a menjadors				CO	***	***	30 dB	
Màxim nivell de soroll a aules formatives i dormitoris				CO	***	***	25 dB	
Màxim nivell de soroll a sales de concerts i teatres				CO	***	***	20 dB	
Utilització d'ajuds tècnics per millorar la comunicació (bucles magnètics, infrarojos, etc.)				CO	SI	***	SI	
IL·LUMINACIÓ								
Il·luminació uniforme a tot l'itinerari, evitant zones fosques			L		≥ 10 lux (escala exterior durant la nit)	≥ 20 lux ext. 100 lux int.	SI	
Canvis sobtats d'il·luminació			L		NO	***	NO	
Col·locació de fonts de llum per evitar enlluernaments			L		SI	***	***	
Nivell d'il·luminació a espais exteriors			L		***	***	20 lux	
Nivell d'il·luminació a interiors visitats amb poca freqüència sense percepció de detall			L		***	***	50 lux	
Nivell d'il·luminació a interiors contínuament ocupats, amb tasques visuals sense percepció de detall			L		***	***	200 lux	
Nivell d'il·luminació a interiors amb activitats que exigeixin una distinció extremadament fina o sota condicions de con- trast extremadament difícils			L		***	***	≥ 1000 lux	

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	D	A	L	C	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres recomanats
SENYALITZACIÓ								
Alt contrast cromàtic entre els caràcters i símbols continguts a cada senyal i la superfície de la mateixa			L		SI	***	SI	
Homogeneïtat en el disseny de senyals			L		SI	***	SI	
Superfície que no provoqui reflexes ni enlluernament			L		SI	***	SI	
Grandària mínima dels caràcters (depenent de la distància estimada de lectura)			L		4 - 150 cm	***	5 m14 cm 4 m11 cm 3 m8,4 cm 2 m5,6 cm 0,5-1 m3 cm	
Utilització de símbols senzills i fàcilment comprensibles			L		SI	***	SI	
Entrades a l'edifici accessibles			L		***	símbol SIA complementat amb fletxa direccional	***	
Itineraris accessibles			L		***	símbol SIA complementat amb fletxa direccional	***	
Itinerari accessible que comuniqui la via pública amb els punts de trucada o amb els punts d'atenció accessibles			L		símbol SIA complementat amb fletxa direccional			
Ascensors accessibles			L		símbol SIA complementat amb fletxa direccional. Indicació Braille i aràbic en alt relleu h = 0,80-1,20 m núm. planta (*)			(*) brancal dret sortida ascensor.
Places reservades			L		símbol SIA complementat amb fletxa direccional			
Zones dotades amb bucle magnètic altres sistemes adaptats per a persones amb discapacitat auditiva			L		símbol SIA complementat amb fletxa direccional			
Places d'aparcament accessibles			L		símbol SIA complementat amb fletxa direccional			
Serveis higiènics accessibles			L		símbol SIA complementat amb fletxa direccional			

CONCEPTE AVALUAT	DALCO				PARÀMETRES NORMATIVA			OBSERVACIONS
	D	A	L	C	Llei 20/1991 Decret 135/1995	CTE DB-SUA 9	UNE 41500-41501 41520-41522 41523	Requadres ombrejats paràmetres reco- manats
MOBILIARI I EQUIPAMENT								
Reserva mínima	D				1 element de mobiliari d'ús públic per cada ús diferenciat	1 punt d'atenció accessible (*)	***	(*) alternativa es podrà disposar un punt de trucada accessible per rebre assistència.
Elements sortints o volats	D				$h \geq 210$ cm perllongar les parts afectades per aquesta alçada almenys fins 15 cm de terra	***	$h \geq 210$ cm perllongar les parts afectades per aquesta alçada almenys fins 15 cm de terra	
Punt de trucada accessible		A			***	a) Comunicat a entrada amb itinerari accessible b) Sistema intercomunicador accessible (*)	***	(*) Amb ròtol indicatiu de funcionament i comunicació bidireccional amb persones amb discapacitat auditiva
Alçada d'accessoris i mecanismes (*)		A			Zona d'abast $40\text{cm} \leq A \leq 140\text{cm}$	comandament i control $80 \leq h \leq 120$ cm preses de corrent o senyal $40 \leq h \leq 120$ cm	***	(*) distància a trobada amb racó ≥ 35 cm
Elements de comandament (polsadors, etc)		A			$100 \leq H \leq 140$ cm	Accessibles	$70 \leq H \leq 120$ cm	
Atenció al públic (mostradors, finestretes, etc.)		A			Altura 85 cm llargada ≥ 80 cm altura inferior 70 cm	a) comunicat a entrada amb itinerari accessible b) Plà de treball ample ≥ 80 cm $h = 85$ cm màx. espai lliure inferior 70x80x50 (HxAxP) (*)	Altura treball 75 - 85 cm Amplada 100 cm Forat inferior: $h = 68$ cm Profunditat forat mín. 60 cm	(*) Si disposa de dispositiu intercomunicatiu, estarà dotat amb bucle d'inducció o similar
Taules		A			Altura: 80 cm Llargada ≥ 80 cm altura inferior: 70 cm	***	Altura treball 75 - 85 cm Amplada 100 cm Forat inferior: $h = 68$ cm Profunditat forat mín. 60 cm	
Telèfons públics		A			Min. 1 a itinerari accessible. Elements manipulables: $h \leq 140$ cm. (*) Cabina-locutori: 80 x 120 cm. Espai apropament cabina: ample ≥ 80 cm altura ≥ 210 cm	***	***	(*) Part superior element més alt manipulable i terra enrasat amb paviment circumdant